



*Паспорт доступности объекта социальной
Инфраструктуры:
«Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа №37»
197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.*

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		1

г. Санкт-Петербург 2017г.

Содержание:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
<i>1.</i>	<i>ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37»</i>
<i>2.</i>	<i>Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.</i>
<i>3.</i>	<i>Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги</i>
<i>4.</i>	<i>Заключение</i>
<i>5.</i>	<i>Анкета обследование ОСИ</i>

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУДОД ДМШ №37
_____ И.С. Варлакова.
«___» _____ 2017г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37».
- 1.2. Адрес объекта: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание __ этажа, _____ кв.м.
-часть здания на 1 этаже, 824,3 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания г. последнего капитального ремонта (не производился).
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование — согласно учредительным документам) Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37».
- 1.7. Юридический адрес организации: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191186 г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.40
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: 8 (812) 576-80-06/8 (812) 576-80-57.

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Образование дополнительное детей и взрослых (по ОКВЭД).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Сфера образовательных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объект.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети и взрослые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Доступен частично избирательно (О, Г, У, К); Доступен условно «С».
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: до 100 человек и более.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта 186 м;
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие) Есть.
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) Отсутствует.
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) Нет.
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) Да.
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов < * >
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У);
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВВД (К);
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);

< * > – указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ Временно недоступно/ доступен частично/ доступен условно

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) < ** >
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСП
3	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСП
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
6	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСП
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

< ** > – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017–2025г.

в рамках исполнения Акта согласованных мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта (указывается наименование документа, программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступен частично всем (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.

E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «7» апреля 2017 г.
2. Заключение от «7» апреля 2017 г.

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБОУДОД ДМШ №37

И.С. Варлакова.

«___» _____ 2017г.

Акт

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

на объекте социальной инфраструктуры: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37». (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).
Директор СПб ГБОУДОД ДМШ №37 Варлакова Инна Станиславовна указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37». (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н. (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)					
		К	О	С	З	У			
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения								
1.1	Зона: подходы к ОСИ– пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.								
1.1.1	Направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения). – Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территории, в место предварительно согласованным с руководством учреждения.	+	+	+	+	+		I квартал 2017г – IV квартал 2017г	СП59.13330.2012 п. 4.1.

2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению						
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания СП59.13330.2012 п. 4.1.10
3	Зона: входной узел						
3.1	Входной узел (главный входной узел)						
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200x200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+	2017-2019г. СП59.13330.2012 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Реконструкция существующего крыльца, главной входной группы, с учетом выполнения всех необходимых требований, для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН всех категорий. До момента проведения реконструкции в рамках ТСР рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания СП59.13330.2012
3.1.3	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	+	+	+	2017г.-2025г. СП59.13330.2012 п. 5.1.6
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы						
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания СП59.13330.2012 п. 5.2.3. п.4.1.10.
5	Зона: целевого назначения						
5.1	Рекомендовано, по возможности выполнения текущего, не капитального ремонта учреждения, предусматривать интересы маломобильных групп населения	+	+	+	+	+	2017г - 2030г. СП59.13330.2012
6	Санитарно-гигиенические помещения						
6.1	Адаптировать, санитарно-гигиенический узел (туалет) под нужды	+	+	+	+	+	При реконструкции/ СП59.13330.20

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

	инвалидов и МГН, согласно требованиям полностью или частично (необходимо согласование) удовлетворяющим требованиям доступности СП59.13330.2012						капитальном ремонте здания	12
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	СП59.13330.2012 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входа в кабинеты, сан. гигиенические помещения, места обслуживания.	+	+	+	+	+	2017г-2019г.	СП59.13330.2012 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
7.5	Доработать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждение и способ предоставления услуги.	+	+	+	+	+	2017г-2019г.	ГОСТ Р 52872-2012
7.6	Приобретение дополнительных адаптированных устройств (визуальных, звуковых, тактильных и т.п), для облегче-	+	+	+	+	+	2020г-2025г	

	ния получения услуги на объекте, инвалидам и маломобильным группам населения всех категорий.								
8	Все зоны и участки								
8.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+		2017г.	
8.2	Зона. Автостоянки								
8.2.1	Обустройства парковочного места для маломобильных групп населения. (Парковочное место для МГН должно находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты парковочного места для МГН категории "К" (колясочник) 3.6x6.0 м.)	+	+	+	+	+		Сделать запрос в администрацию с просьбой обустройства парковочного места для МГН.	СП59.13330.2012 п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п. 4.2.4.

*Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **к** – инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; **о** – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **с** – инвалиды, с нарушением зрения; **з** – инвалиды с нарушением слуха; **у** – инвалиды с нарушением интеллекта.*



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБОУДОД ДМШ №37

И.С. Варлакова.

«___» _____ 2017г.

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению доступности ОСИ Санкт – Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37» инвалидам и другим маломобильным группам населения.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Разработать приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2017 г.

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

*Заключение по результатам обследования
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения*

**«Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа №37»**

197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.

Объект: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37», 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.

Дата обследования: 7 апреля 2017г.

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У»

№ уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. – Илиади Д.Д.

Использованные технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

Заключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНиП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

Достигаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частичная доступность);
- Главный входной узел (условная доступность). Отсутствует доступ в достаточно необходимой форме для самостоятельного доступа МГН категории «С»;
- Пути движения внутри здания (частичная доступность). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудио-визуальные и тактильные опознавательные средства;
- Санитарно-гигиеническое помещение/туалет (не соответствует);
- Помещение специального назначения (частично доступны)
- Эвакуационные выходы (частично соответствуют СП 59.13330.2012 п.5.2.31).



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Обследуемый объект *удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является частично доступным для МГН категории «О»; «Г»; «У», «К» и условно доступным для МГН категории «С».* Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. Разработать и согласовать акт предоставления услуги на объекте с общественной организацией инвалидов. На официальном веб-ресурсе отобразить информацию о доступности учреждения и отобразить подробную карту маршрута с доступным автотранспортом для маломобильных групп населения. Для инвалидов на кресла-коляске предусмотреть альтернативный доступ в учреждение.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДарСтройПроект» № уд. 7827 00038675

_____ Д.Д Ильяди

Генеральный директор ООО «ДарСтройПроект»

_____ Т.Ш Гиниятуллин

М.П

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		15

* «ТСР» – техническое средство реабилитации; «ИПР» – индивидуальная программа реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» – инвалиды на кресло колясках; «С» – слепые и слабовидящие; «О» – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» – глухие и слабослышащие; «У» – умственно отсталые.

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт):

- 1) 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.
Сведения об объекте: отдельно часть здания на 1 этаже, 824,3 кв. м.
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет), — кв.м.;

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управления /собственность

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Собственность субъектов РФ

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по культуре Санкт -Петербурга

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер *): Образование дополнительное детей и взрослых

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): до 100 и более человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): по месту предоставления в учебном учреждении.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети и взрослые

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор СПб ГБОУДОД ДМШ №37 Варлакова Инна Станиславовна

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), с одной стороны, и Председатель СПб РО ОООВИВА – “Инвалиды войны” Адылов Зафар Кадырович

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего с другой стороны, по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составили настоящий акт о нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта, по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют / не выделенные) стоянки автотранспортных средств для инвалидов: не выделенные

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): отсутствует
порушни: частичное соответствие

пандусы, роллопандусы: частичное соответствие

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): отсутствуют

мобильные лестничные подъемники: отсутствуют

раздвижные двери: отсутствуют

доступные входные группы: частичное соответствие

кнопка вызова: отсутствует

доступные санитарно-гигиенические помещения: условно доступны / не доступны для «К»

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: частичное соответствие

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: частичное соответствие

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: отсутствуют

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: частичное соответствие

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: отсутствуют

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование объекта в соответствии с учредительными документами): Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		17

учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37». Расположенного: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н. (указывается адрес фактического расположения объекта, в котором оказываются услуги населению), и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для кото- рых разра- ботаны мероприя- тия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения ре- конструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		<i>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</i>	
	<i>О, К, С, Г, У</i>	<i>Сопровождение сотрудниками учреждения</i>	
2		<i>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</i>	
	<i>О, К, С, Г, У</i>	<i>Сопровождение сотрудниками учреждения</i>	
3		<i>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</i>	

	<i>О, К, С, Г, У</i>	<i>Сопровождение сотрудниками учреждения</i>	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	<i>О, К, С, Г, У</i>	<i>Сопровождение сотрудниками учреждения</i>	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	<i>Г, У, С</i>	<i>Сопровождение сотрудниками учреждения. Туалет является не доступным для МГН категории "К".</i>	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	<i>С, Г, У</i>	<i>Сопровождение сотрудниками учреждения</i>	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
	<i>О, К, С, Г, У</i>	<i>Направление запроса в Комитет по Благоустройству с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта до территории учреждения не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения).</i>	2017г.
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	<i>О, К, С, Г, У</i>	<i>Сопровождение сотрудниками учреждения</i>	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): 1. Издать приказ о назначении ответственного лица/лиц



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

обеспечивающих сопровождение инвалидов и маломобильных групп населения на момент посещения им учреждения. 2. Разработать и утвердить должностные инструкции. 3. На главном входной группе, установить тактильную информационную вывеску, продублированную шрифтом Брайля с наименованием и режимом работы учреждения для «С», согласно требованиям СП 59.13330.2012. 4. Установить кнопку вызова или табличку с номером телефона для вызова сотрудника учреждения.

Директор СПб ГБОУДОД ДМШ №37
197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.
Тел. (812) 300-95-39

_____/ Варлакова И.С. /
М.П

Председатель СПб РО ОООВИВА
"Инвалиды войны"
г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т, д.54, лит. В
Тел. (812) 400-07-74

_____/ Адылов З.К. /
М.П

					СПб ГБОУДОД ДМШ №37	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		20

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг (дорожная карта объекта)

Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №37».

Адрес объекта: 197227, г. Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д. 8, кор. 1, пом 9-Н.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории маломобильных групп населения (К,С,Г,О,У)	Срок исполнения (этап работы, год)	Источник финансирования и (ориентировочный объем финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту					
1.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту А/Б) (А- универсальная доступность — доступность для инвалида любого места в здании, а именно- общих путей движения и мест обслуживания Б- выделение зон, помещений, блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг)	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017 г.	-	В рамках ТСР разработать альтернативный вариант предоставления услуги на объекте. По варианту «Б», адаптировать/приспособить часть помещений на 1-м этаже учреждения. Разработать приказы, должностные инструкции на ответственных лиц из числа сотрудников учреждения, отвечающих за сопровождение инвалидов и других МГН.
1.1	По территории объекта	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2018 - 2020 г.	-	Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения,

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

	Ремонтные работы:				
	Приобретение технических средств реабилитации:	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2018 - 2020 г.	Бюджет	Приобрести и установить кнопку вызова сотрудника учреждения при входе на территорию учреждения
1.2	По входу в здание	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2018 - 2020 г.	-	Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения,
	Ремонтные работы:	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2018 - 2020 г.	Бюджет	Приобрести и установить тактильные таблички с информацией и наименованием учреждения
	Приобретение технических средств реабилитации:	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2018 - 2020 г.	Бюджет	Приобрести и установить тактильную памятку учреждения
1.3	По путям движения в здании	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2018 - 2020 г.	-	Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения,
	Ремонтные работы:	«С».	2018 - 2020 г.	Бюджет	Приобрести и установить тактильные предупреждающее и направляющее мощение
	Приобретение технических средств реабилитации:	-	-	-	Не требуется
1.4	По зоне оказания услуг	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017 г.	-	Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения,
	Ремонтные работы:	-	-	-	Не требуется
	Приобретение технических средств реабилитации:	-	-	-	Не требуется
1.5	По санитарно-гигиеническим помещениям	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2020 г.	-	Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения,
	Ремонтные работы:	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2020 г.	Бюджет	Разработать проектно-сметную документацию
	Приобретение технических средств	-	-	-	Не требуется

	<i>реабилитации:</i>				
16	<i>По системе информации — обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов (5 категорий)</i>	<i>К»; «С»; «О»; «Г»; «У».</i>	<i>2019-2022 г.</i>	<i>Бюджет</i>	<i>Приобрести и установить специализированное аудиовизуальное оборудование.</i>
	<i>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размера, контрастности) единства и непрерывности информации на всем объекте</i>	<i>К»; «С»; «О»; «Г»; «У».</i>	<i>2019-2022 г.</i>	<i>Бюджет</i>	<i>Разработать макеты и схему расположения информационных носителей. Таблички и стенды выполнить согласно всем требованиям ГОСТ из ударопрочного полистирола.</i>
	<i>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объёмными изображениями</i>	<i>К»; «С»; «О»; «Г»; «У».</i>	<i>2019-2022 г.</i>	<i>Бюджет</i>	<i>Приобрести и установить специализированное аудиовизуальное оборудование.</i>
	<i>Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания</i>	<i>«С»;</i>	<i>2019-2022 г.</i>	<i>Бюджет</i>	<i>Предусмотреть место возможного времени препровождения/ожидания, для собаки проводника, без причинения неудобств посетителям и сотрудникам учреждения.</i>

	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2019- 2022 г.	Бюджет	Предусмотреть специализированные знаки а также маркировку, каждые 5 метров, на углах и поворотах, на высоте не более 0,4 м. от уровня пола .
	Развитие средств и носителей информации	К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2019- 2022 г.	Бюджет	По мере необходимости и требования учащих-ся/посетителей предусмотреть приобретение и развитие специализированных средств и носителей информации.
1.7	По путям движения к объекту	К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017- 2018 г.	Бюджет	На всем пути следования к объекту предусмотреть информационную поддержку.
	Организация представления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017- 2018 г.	Бюджет	На официальном сайте отобразить информацию о наличии адаптированного транспорта к объекту.
	Организация мероприятий по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017- 2018 г.	-	Требуется направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведение доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта в соответствии с требованием СП59.13330.2012.

II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией

2.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги (объекту) путем оказания работниками помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами услуг на объекте, в том числе с сопро-	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017 г.	-	.
----	--	--------------------------------	---------	---	---

	<i>вождением инвалидов имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С,У)</i>				
	<i>Разработка и утверждение приказа (распоряжения) о порядке оказания помощи инвалидам</i>	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017 г.	-	
	<i>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения (и их сопровождению)</i>	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017 г.	-	
	<i>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам (план инструктажа, журнал учета)</i>	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017 г.	-	
	<i>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан о порядке организации доступности объекта и предоставляемых услугах, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте организации, информационном стенде, в индивиду-</i>	«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».	2017 г.	-	<i>На официальном сайте отобразить информацию о степени и условиях доступности объекта.</i>

	<i>альном порядке)</i>				
	<i>Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика</i>	<i>«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».</i>	<i>2017-2025 г.</i>	<i>-</i>	<i>Рекомендовано заключить договор с специализирующей организацией предоставляющих услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика</i>
	<i>Создание (развитие) сайта, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг</i>	<i>«К»; «С»; «О»; «Г»; «У».</i>	<i>2017 г.</i>	<i>-</i>	<i>Адаптировать официальный сайт учреждения согласно всем требованиям ГОСТ.</i>

(этапы I – неотложные мероприятия 2017 год), II – отложенные 2017-2019, III – итоговые капитальный ремонт, реконструкция, строительства)

Категории инвалидов:

К – инвалиды передвигающиеся на колясках

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательной системой

С – инвалиды с нарушением зрения

Г – инвалиды с нарушением слуха

У – нарушение умственного развития